

Checkliste EnEV

Bitte ergänzen Sie nachfolgende Punkte und fügen Sie Anlage IV der Beauftrag bei.

Ausbauzustand

- Dampfbremse ist angebracht und luftdicht angeschlossen
- Durchdringungen durch Dampfbremse sind luftdicht angeschlossen (z.B. Kamin, Spitzbodenluke)
- Beplankung mit Gipskarton ist erfolgt (bei Massivbauweise sind alle Außenwände raumseitig verputzt)
- alle Spachtelarbeiten (Fugen) an der Gipskarton - Beplankung sind abgeschlossen
- der Estrich ist eingebracht (auch im Keller)
- alle Türen, Fenster und sonstige mechanische Öffnungen nach außen sind eingebaut und geschlossen (auch zur Garage)
- Spitzbodenluke bzw. Bodeneinschubtreppe im DG ist eingebaut und luftdicht angeschlossen
- luftdichte Schalter,- und Elektrodosen in Außenwänden sind eingebaut (Holzrahmenbauweise)

am Tag der Messung zu beachten

- das Estrichaufheizprogramm ist nicht aktiv (explizit bei Wärmepumpe)
- alle Räume müssen begehbar sein - Bodenbelagsarbeiten (Bodenfliesen) können nicht stattfinden
- Kaminofen / Kamin nicht anheizen und Asche entfernen
- die Lüftungsanlage bzw. Kombianlage Wärmepumpe ist deaktiviert

Hinweis

folgende Öffnungen **dürfen** temporär abgeklebt/abgedichtet werden:

Zu,- Abluft Lüftungsanlage, Wasserabflüsse, Zu,- Abluft Kamin, Küchenabluft, Lüftungschlitze in Fensterrahmen, Lüftungsventilatoren in Sanitärräumen

folgende Öffnungen dürfen **nicht** temporär abgeklebt/abgedichtet werden:

Türen und Fenster zur Außenluft, Einbaufugen von Fenstern, Türen und Bodenluke, Rollladengurte, Schlüssellöcher, Innentüren, Lichtspots, Leerrohre

Während der eigentlichen Messung (Dauer ca. 20 min.) müssen Fenster und Türen nach außen geschlossen bleiben

Der Zugang zu Stellen über 3,00 m Höhe, muss vom AG durch Leitern oder eine Hebebühne gewährleistet sein.

Fragen bei Terminabsprache bitte unbedingt ansprechen!

Hat Ihr Haus eine Einliegerwohnung? ja nein mit Luftverbund ja nein

Ist Ihr Keller an den Außenwänden gedämmt oder verläuft die Dämmung an einzelnen Innenwänden?
 Außenwänden und teilweise an Innenwänden

wenn Innenwände: an welchen Innenwänden verläuft die Dämmung? (Treppenhaus?) _____